


部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体				



合成樹脂製可とう電線管には1本ずつ  
下記寸法の通りダンシールK Pを  
追加で巻きつけてください。

国土交通大臣認定番号PS060FL-0707

開口径：φ160mm以下  
占積率：58.1%以下  
ケーブルサイズ（导体断面積）：325mm<sup>2</sup>以下（6,600V）  
PF・CD管呼び径：PF36・CD42以下

品番	適合開口径 (D)	名称 品番 図番	タフロックイチジカン床丸		
TAFIMY50	φ50~55	K8-0367	訂正	△	NTS
TAFIMY75	φ75~80		尺度		
TAFIMY100	φ100~110	WEB図面		投影法	3角法
TAFIMY125	φ125~135				
TAFIMY150	φ150~160				