



部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体	4	溶融亜鉛めっき鋼板		
2	六角 M6×25	8	鋼	電気亜鉛めっき	
3	ダンシールP	10	耐熱シール材	5t×50×260	

品番	適合鋼製電線管サイズ			A	B	L
	薄鋼	厚鋼	ねじなし			
TAFNP6375	63・75	54・70	E63・E75	120	113	200以上

国土交通大臣認定番号：PS060FL-0464（床）

名称 品番 図番	タフロックニジカンパイプ 床上片側施工					
	TAFNP6375					
訂正	K8-0305	△	尺度	NTS		
				WEB図面		
			投影法	3角法		

※配管の保護は内線規程に基づいて行ってください。