



部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体	4	熔融亜鉛めっき鋼板		
2	六角 M6×25	8	鋼	電気亜鉛めっき	
3	ダンシールP	12	耐熱シール材	5t×50mm×260mm	

品番	適合鋼製電線管サイズ	A	B	L
TAFNP82	82	144	130	200以上

国土交通大臣認定番号：PS060FL-0464（床）

名称 品番 図番	タフロックニジカンパイプ 床上片側施工				
	TAFNP82				
訂正	K8-0308	訂正	△	尺度	NTS

※配管の保護は内線規程に基づいて行ってください。