


部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体				



国土交通大臣認定番号 PS060FL-0080

品番	適合開口サイズ	品番	適合開口サイズ
TAFPK3020	300×200	TAFPK8020	800×200
TAFPK4020	400×200	TAFPK9020	900×200
TAFPK5020	500×200	TAFPK10020	1000×200
TAFPK6020	600×200	TAFPK11020	1100×200
TAFPK7020	700×200	TAFPK12020	1200×200

適用開口面積：0.6㎡以下
ケーブル占積率：15%以下

名称 品番 図番	タフロックカタガワ 床貫通部防火措置				
	TAFPK□				
	K8-0138	訂正	▲	尺度	NTS
	WEB図面			投影法	3角法