


部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体				



国土交通大臣認定番号PS060WL-0367

適用開口寸法：φ110mm以下  
 ケーブルサイズ：導体サイズ150mm<sup>2</sup>以下  
 ケーブル占積率：44%

名称 品番 図番	ブチロクワイド 壁貫通部防火措置 (中空壁片側施工)				
	TAFPW100				
WEB図面	K8-0269	訂正	▲	尺度	NTS
					投影法