


部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体				



国土交通大臣認定番号PS060WL-0367

名称 品番 図番	プチロクワイド 壁貫通部防火措置 (中空壁両側施工)				
	TAFPW100				
	K8-0270	訂正	▲	尺度	NTS
	WEB図面			投影法	3角法

適用開口寸法：φ110mm以下
 ケーブルサイズ：導体サイズ150mm²以下
 ケーブル占積率：44%