


部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体				



国土交通大臣認定番号PS060WL-0368

名称 品番 図番	ブチロクワイド 電線管壁貫通部防火措置				
	TAFPW100				
	K8-0271	訂正	\triangle	尺度	NTS
	WEB図面			投影法	3角法

適用電線管サイズ：104
 ケーブルサイズ：導体サイズ325mm²以下
 ケーブル占積率：45.2%