


部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体				



国土交通大臣認定番号PS060FL-0510

名称 品番 図番	ブチロクワイド 床貫通部防火措置				
	TAFPW125				
WEB図面	K8-0336	訂正	△	尺度	NTS
					投影法 3角法

適用開口寸法：φ131mm以下  
 ケーブルサイズ：導体サイズ250mm<sup>2</sup>以下  
 ケーブル占積率：35.4%