



部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体				



国土交通大臣認定番号PS060FL-0510
 適用開口寸法：φ159mm以下
 ケーブルサイズ：導体サイズ250mm²以下
 ケーブル占積率：35.4%

名称 品番 図番	ブチロクワイド 床貫通部防火措置				
	TAFPW150				
	K8-0337	訂正	△0	尺度	NTS
	WEB図面			投影法	3角法