



部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体				



国土交通大臣認定番号PS060FL-0510

適用開口寸法：φ80mm以下  
 ケーブルサイズ：導体サイズ150mm<sup>2</sup>以下  
 占積率：35.4%

名称 品番 図番	ブチロクワイド 床貫通部防火措置			
	TAFPW75			
WEB図面	K8-0322	訂正	▲	尺度
				NTS
	WEB図面		投影法	3角法