


部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体				



国土交通大臣認定番号PS060WL-0367

適用開口寸法：φ80mm以下  
 ケーブルサイズ：導体サイズ100mm<sup>2</sup>以下  
 占積率：44%

名称 品番 図番	ブチロクワイド 壁貫通部防火措置				
	TAFPW75				
WEB図面	K8-0288	訂正	▲	尺度	NTS
	WEB図面				投影法