


部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体				



国土交通大臣認定番号PS060WL-0367

適用開口寸法：φ80mm以下
 ケーブルサイズ：導体サイズ100mm²以下
 占積率：44%

名称 品番 図番	ブチロクワイド 壁貫通部防火措置（中空壁片側施工）				
	TAFPW75				
WEB図面	K8-0289	訂正	▲	尺度	NTS
				投影法	3角法