


部番	部品名	個数	材質	表面処理	備考
1	本体				



適用電線管サイズ：75、E75
 ケーブルサイズ：導体サイズ100mm²以下
 ケーブル占積率：45.2%

国土交通大臣認定番号PS060WL-0368

名称 品番 図番	ブチロクワイド 電線管壁貫通部防火措置				
	TAFPW75				
WEB図面	K8-0291	訂正	△	尺度	NTS
				投影法	3角法